

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIBLIOTEKI W TYSZOWCACH - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
ADRES INWESTYCJI : DZIAŁKA NR 1793, OBRĘB 0016 TYSZOWCE, JEDN. EWID. 061812_4 TYSZOWCE - MIASTO
INWESTOR : GMINA TYSZOWCE
ADRES INWESTORA : UL. 3 MAJA 8, 22-630 TYSZOWCE
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tadeusz Żółkiewski

DATA OPRACOWANIA : 20-01-2022

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20-01-2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Oprawy oświetleniowe	1	3
2	Uziemienie i instalacja odgromowa pomiary	4	9

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Oprawy oświetleniowe			
1	SST E-d.1	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
2	SST E-d.1	KNR 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
3	SST E-d.1	KNR 5-08 0504-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
2			Uziemienie i instalacja odgromowa pomiary			
4	SST E-d.2	KNR 5-08 0611-02	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat.III	m		
			80	m	80,000	
					RAZEM	80,000
5	SST E-d.2	KNR-W 5-08 0604-01	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienapężanych z prętą o średnicy do 10 mm na dachu płaskim pokrytym blachą	m		
			110	m	110,000	
					RAZEM	110,000
6	SST E-d.2	KNR-W 5-08 0607-03	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o średnicy do 10 mm	m		
			24	m	24,000	
					RAZEM	24,000
7	SST E-d.2	KNR-W 5-08 0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych	szt.		
			6	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
8	SST E-d.2	KNR-W 5-08 0619-01	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych	szt.		
			6	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
9	SST E-d.2	KNR-W 5-08 0902-03	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy	pomiar		
			6	pomiar	6,000	
					RAZEM	6,000