PODCIĄGI : P.3, P.5, P.6
SKALA 1:25





PODCIĄG P.6 szt.1 L=3,65m





D-D

Zbrojenie łącznikowe na narożniku w osi A i B2

Poz.	Schemat (cm)	Stal ø	Stal #	Długość (cm)	Liczba: w elemencie	Liczba: elementów	Liczba: ogółem	Długość łączna (m) A-0	Długość łączna (m) A-IIIN ø 6	Długość łączna (m) A-IIIN # 8	Długość łączna (m) A-IIIN # 12	Długość łączna (m) A-IIIN # 16
		A-0	A-IIIN									
4	1034		16	1043	3	1	3					31,29
5	564		12	581	3	1	3				17,43	
6	85 / 18 / 30		8	109	85	1	85			92,65		
7	317 / 49 / 5		12	377	4	1	4				15,08	
8	536		16	536	1	1	1					5,36
9	853		16	871	2	1	2					17,42
13	730		16	730	3	1	3					21,90
14	728		16	728	3	1	3					21,84
15	85 / 18 / 25		8	99	44	1	44			43,56		
16	100 / 100		16	196	12	1	12					23,52
25	268		12	281	3	1	3				8,43	
26	270		12	280	3	1	3				8,40	
27	85 / 18 / 25	6		95	14	1	14	13,30				
Długość wg średnic (m)								13,30	136,21	49,34	121,33	
Masa 1 m pręta (kg/m)								0,22	0,40	0,89	1,58	
Masa łączna wg średnic (kg)								2,95	53,80	43,81	191,70	
Masa łączna wg gatunku stali (kg)								2,95	289,32			
Ogółem (kg)								292,27				

UWAGI !!!
1. W KAŻDYM PRZEKROJU ZAPEWNIĆ CIĄGŁOŚĆ PRZEKROJU
2. PODSTAWOWA DŁUGOŚĆ ZAKOTWIENIA PRĘTÓW DLA BETONU B25 W STREFIE ŚCISKANEJ (C20/25) :
– #16 –> 75cm
– #12 –> 55cm
3. KOTWY PRĘTOWE ø16 DO MOCOWANIA MURŁATY USTAWIĆ I ZABETONOWAĆ W PODCIĄGU.
4. DLA PODCIĄGU P.3/3 NALEŻY WYKONAĆ STRZAŁKĘ ODWROTNĄ O WARTOŚCI 5mm

OZNACZENIA :
- PRZERWA ROBOCZA
- +3,35 RZĘDNA WYSOKOŚCIOWA
- ZAKOŃCZENIE PRĘTA

BETON : B25 (C20/25)
STAL ZBROJENIOWA :
A-IIIN /#B500SP/ (PRĘTY GŁÓWNE I KONS.)
A-IIIN /#B500SP/ (STRZEMIONA)
STAL KONSTRUKCYJNA : S235JR /St3SX/
KLASA EKSPOZYCJI : XC2
OTULENIE : 25mm

BIURO INŻYNIERSKIE
matej & matej
SPÓŁKA CYWILNA
22-600 Tomaszów Lubelski; ul. Lwowska 17
tel. +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 75 03
e-mail: bi@matej.pl; www.matej.pl

OBIEKT	TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W TYSZOWCACH Z WEW. INSTALACJĄ GAZOWĄ.	ZLECENIE NR:	17/2016
		DATA OPRAC. :	15.07.2016
		DATA WYDRUKU :	
INWESTOR	MIASTO TYSZOWCE UL. 3 MAJA 8 ; 22-630 TYSZOWCE		
ADRES BUDOWY	UL. KOŚCIELNA 21B ; 22-630 TYSZOWCE DZIAŁKA 1474		
FAZA OPRAC.	PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA :	1:25
TREŚĆ RYSUNKU	PODCIĄGI : P.3, P.5, P.6	BRANŻA :	KONSTRUKCJA
PROJEKTANT	MGR INŻ. A. SŁOMIANY	Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (LUB/0376/PWBKB/15	NR RYS.
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. B. MATEJ	Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, w specjalności architektonicznej, ograniczonej UAN-6-8307/17/96	K21
ASYSTENT PROJ.			